



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

[ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)  
[cap@ens.dk](mailto:cap@ens.dk)  
Energistyrelsen  
Att: Celia Ardal

Hvidovre Kommune  
Høvedstensvej 45  
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø  
Planmedarbejder:  
Rikke Sø Andersen

Telefon: 3639 3559

E-mail: [rsd@hvidovre.dk](mailto:rsd@hvidovre.dk)  
[www.hvidovre.dk](http://www.hvidovre.dk)

Sagsnr.: 17/18736

Dato: 21. februar 2018

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

## Hvidovre Kommunes høringssvar om etablering af elkabel under Kalvebodløbet

Energistyrelsen har ved mail 2. februar 2018 anmodet Hvidovre Kommune om høringssvar i forbindelse med tilladelse til etablering af elkabel under Kalvebodløbet. Ansøgeren er Energinet.dk.

Hvidovre Kommune har følgende kommentarer til ansøgningen:

1. Vi konstaterer, at Energinet efter drøftelse med København og Hvidovre Kommune har valgt at lægge tracéet så tilpas sydligt, at der er plads til en kommende stormflodssikring umiddelbart syd for Motorvejsbroen.
2. Vi konstaterer endvidere, at Energistyrelsen er opmærksomme på, at eventuelle hjælpestoffer i boremudderet skal godkendes efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune er en af de godkendende myndigheder ved det pågældende projekt.
3. Figur 4 i "Notat om naturforhold og påvirkning" (side 9) viser § 3-beskyttet natur i projektområdet. Vi gør opmærksom på, at matr. nr. 43cb, Avedøre By, Avedøre ligeledes er § 3-beskyttet natur (strandeng), hvor tilstanden ikke må ændres uden tilladelse fra kommunen. Vi kan se af Bilag 1 "Kortoversigt med placering af underboring", at der påtænkes anlægsarbejde på denne matrikel.
4. Vi konstaterer, at denne tilladelse kun vedrører krydsningen af Kalvebodløbet med gravning i begge sider. Det betyder, at Energinet.dk efterfølgende må ansøge Hvidovre Kommune om gravetilladelse i de offentlige veje.

Med venlig hilsen

Anja Dalberg  
Plan- og miljøchef

Rikke Sø Andersen  
Byplanlægger